



202712059806
有效期至2026年11月09日

副本

BY/ZLJL-038-04

监测报告

No:博远检测（环监-气）2023-03029 号

项目名称: 韩城市合力煤焦有限责任公司

推焦除尘设施排气筒废气监测（03.05）

委托单位: 韩城市合力煤焦有限责任公司

报告日期: 2023年03月10日

陕西博远环宇检测服务有限公司

检验检测专用章



说 明

- 1、报告无本公司 CMA 标志及“陕西博远环宇检测服务有限公司检验检测专用章”无效，报告骑缝及签发人处未加盖检验检测专用章无效。
- 2、未经本公司书面批准，不得部分或全部复制本报告。
- 3、报告无编制人、校核人、审核人、签发人签字无效，报告内容需齐全、清楚，报告涂改无效。
- 4、本报告仅对本次监（检）测负责。样品来源中“自采”是指由本公司技术人员在监测现场采集；“送检”是指由委托方或被测单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责。
- 5、委托方对监（检）测报告若有异议，应于收到报告之日起十五个工作日内（若邮寄依邮戳为准）向本公司提出申请，本公司根据实际情况及时予以答复，逾期不予受理。对现场检测结果和微生物检测结果以及超出监（检）测日期的样品结果不予复核。
- 6、本报告仅提供给委托方，本公司对其他方应用本报告所产生的不良后果不承担任何责任。
- 7、“_____”为报告结束符，报告正文、附件及相关责任人签字在结束符之前。

单位名称：陕西博远环宇检测服务有限公司

地址：陕西省韩城市高新区阳山庄实业标准化厂房项目 4 号厂房（四层）

咨询电话：0913-5301882

电子邮件：BYHY@163.com

陕西博远环宇检测服务有限公司

监测报告

No: 博远检测(环监-气) 2023-03029 号

第 1 页 共 5 页

项目名称	韩城市合力煤焦有限责任公司推焦除尘设施排气筒废气监测 (03.05)		
委托单位	韩城市合力煤焦有限责任公司		
被测单位	韩城市合力煤焦有限责任公司		
监测性质	常规监测		
监测人员	见表 5		
样品来源	自采		
样品信息	见表 3		
采样日期	2023 年 03 月 05 日	分析日期	2023 年 03 月 05 日~07 日
监测内容	监测点位: 推焦除尘设施排气筒 DA022 监测项目: 低浓度颗粒物、二氧化硫 监测频次: 监测 1 天, 低浓度颗粒物每 6 小时监测 1 次, 二氧化硫每 6 小时监测 3 次		
监测依据	《固定源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007)		
质控措施	为确保监测数据的可靠性, 按照相关标准及技术规范, 实施监测全过程质量保证, 监测人员均持证上岗, 监测仪器设备均检定校准合格并在有效期内, 监测过程按照相关规范严格实施, 监测数据进行三级审核。监测仪器校准结果表见表 4		
备注	(1) 报告中“/”表示无此项内容; (2) 监测方案及评价标准均由委托方提供; (3) 监测结果中检出限加“ND”表示低于该方法检出限值, 未检出浓度的平均值、排放速率用该方法 1/2 检出限的值进行计算。		

陕西博远环宇检测服务有限公司

监测报告

No: 博远检测(环监-气)2023-03029号

第2页共5页

1 有组织排放废气监测分析方法及使用仪器

表1 有组织排放废气监测分析方法及使用仪器

序号	监测项目	分析方法	主要仪器型号、管理编号及 检定/校准有效日期	检出限
1	低浓度 颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	全自动烟尘(气)测试仪 YQ3000-D/BYYQ-140 (2024.02.19) 分析天平十万分之一 ME55/BYYQ-012(2024.02.22)	1.0mg/m ³
2	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	全自动烟尘(气)测试仪 YQ3000-D/BYYQ-140 (2024.02.19)	3mg/m ³

2 有组织排放废气监测结果

表2-1 有组织排放废气监测结果表

日期/ 时间	点位	项目	结果			平均值	标准限值	
03月 05日 第一次 (01时)	推焦除 尘设施 排气筒 DA022	净化设施名称	布袋除尘器			/	/	
		排气筒高度(m)	15			/	/	
		测点管道截面积(m ²)	4.9700			/	/	
		烟气流量(m ³ /h)	457059	455976	454896	455977	/	
		标干烟气量(Nm ³ /h)	375732	377589	373592	375638	/	
		测点烟气流速(m/s)	25.5	25.5	25.4	25.5	/	
		烟气含湿量(%)	0.2	0.1	0.3	0.2	/	
		测点烟气温度(°C)	45	43	45	44	/	
		二氧化 硫	实测浓度(mg/m ³)	10	3ND	5	6	30
			排放速率(kg/h)	3.8	0.57	1.9	2.1	/
		标况体积(L)		1062.9			/	/
		标干烟气量(Nm ³ /h)		371661			/	/
		低浓度 颗粒物	实测浓度(mg/m ³)	2.7			/	30
			排放速率(kg/h)	1.0			/	/

陕西博远环宇检测服务有限公司

监 测 报 告

No: 博远检测 (环监-气) 2023-03029 号

第 3 页 共 5 页

表 2-2 有组织排放废气监测结果表

日期/时间	点位	项目	结果			平均值	标准限值	
03 月 05 日 第二次 (07 时)	推焦除 尘设施 排气筒 DA022	烟气流量 (m ³ /h)	432112	430758	423156	428675	/	
		标干烟气量 (Nm ³ /h)	360235	353902	350294	354810	/	
		测点烟气流速 (m/s)	24.2	24.1	23.7	24.0	/	
		烟气含湿量 (%)	0.1	0.3	0.5	0.3	/	
		测点烟气温度 (°C)	41	45	42	43	/	
		二氧化 化硫	实测浓度 (mg/m ³)	6	9	7	7	30
			排放速率 (kg/h)	2.2	3.2	2.5	2.6	/
		标况体积 (L)		999.6			/	/
		标干烟气量 (Nm ³ /h)		348792			/	/
		低浓度 颗粒物	实测浓度 (mg/m ³)	3.2			/	30
排放速率 (kg/h)	1.1			/	/			

表 2-3 有组织排放废气监测结果表

日期/时间	点位	项目	结果			平均值	标准限值	
03 月 05 日 第三次 (13 时)	推焦除 尘设施 排气筒 DA022	烟气流量 (m ³ /h)	453266	455256	454723	454415	/	
		标干烟气量 (Nm ³ /h)	371517	374261	376240	374006	/	
		测点烟气流速 (m/s)	25.3	25.4	25.4	25.4	/	
		烟气含湿量 (%)	0.5	0.2	0.5	0.4	/	
		测点烟气温度 (°C)	45	45	42	44	/	
		二氧化 化硫	实测浓度 (mg/m ³)	7	3ND	11	6	30
			排放速率 (kg/h)	2.6	0.56	4.1	2.4	/
		标况体积 (L)		1068.8			/	/
		标干烟气量 (Nm ³ /h)		372407			/	/
		低浓度 颗粒物	实测浓度 (mg/m ³)	3.8			/	30
排放速率 (kg/h)	1.4			/	/			

陕西博远环宇检测服务有限公司

监测报告

No: 博远检测(环监-气)2023-03029号

第4页共5页

表2-4 有组织排放废气监测结果表

日期/时间	点位	项目	结果			平均值	标准限值	
03月05日第四次(18时)	推焦除尘设施排气筒DA022	烟气流量 (m³/h)	449457	446653	445854	447321	/	
		标干烟气量 (Nm³/h)	364988	369185	365852	366675	/	
		测点烟气流速 (m/s)	25.1	25.0	24.9	25.0	/	
		烟气含湿量 (%)	0.5	0.3	0.4	0.4	/	
		测点烟气温度 (°C)	48	43	45	45	/	
		二氧化硫	实测浓度 (mg/m³)	8	18	3	10	30
			排放速率 (kg/h)	2.9	6.6	1.1	3.5	/
		标况体积 (L)		1042.7			/	/
		标干烟气量 (Nm³/h)		363676			/	/
		低浓度颗粒物	实测浓度 (mg/m³)	3.6			/	30
排放速率 (kg/h)	1.3			/	/			

3 样品信息

表3 有组织废气样品信息表

监测点位	监测频次	样品唯一性编号	样品状态
推焦除尘设施排气筒DA022	第一次	23058Q0311	采样嘴完好无损
	第二次	23058Q0312	采样嘴完好无损
	第三次	23058Q0313	采样嘴完好无损
	第四次	23058Q0314	采样嘴完好无损

4 监测质量保证措施

表4 监测仪器校准结果表

校准日期	校准仪器名称型号	被校准仪器名称型号及管理编号	允许误差	实际误差	结论	校准人
03月04日	全自动流量校准仪 MH4030	全自动烟尘(气)测试仪 YQ3000-D/BYYQ-140	±1.0%	0.25%	合格	薛宇楠
03月05日	全自动流量校准仪 MH4030	全自动烟尘(气)测试仪 YQ3000-D/BYYQ-140	±1.0%	0.25%	合格	薛宇楠

陕西博远环宇检测服务有限公司

监测报告

No: 博远检测(环监-气) 2023-03029 号

第 5 页 共 5 页

5 人员信息

表 5 监测人员持证上岗情况表

序号	姓名		上岗证号
1	采样人	温鑫	BY/SGZ-047
2		薛宇楠	BY/SGZ-040
3	分析人	杨国荣	BY/SGZ-048

编制:  校核:  审核:  签发: 

2023年3月10日 2023年3月10日 2023年3月10日 2023年3月10日

